

ПРИКАЗ

г. Петропавловск-Камчатский

«30» сентября 2021 года

№ 98/оод

О пожарной безопасности и противопожарном режиме в КГПОБУ «Камчатский педагогический колледж»

В соответствии с Правилами противопожарного режима в Российской Федерации (утв. Постановлением Правительства РФ от 16.09.2020 N 1479) и в целях создания необходимых условий для обеспечения пожарной безопасности в зданиях и на территории КГПОБУ «Камчатский педагогический колледж»

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить инструкцию о мерах пожарной безопасности в КГПОБУ «Камчатский педагогический колледж» (Приложение № 1).

2. Ответственным за пожарную безопасность назначить заместителя директора по безопасности Шайдурова В.А.

3. Назначить ответственными лицами за противопожарное состояние помещений из числа административного и преподавательского состава (Приложение № 2), а в период проведения в них занятий ответственность возложить на учителей-руководителей занятий. Ответственность за пожарную безопасность в здании общежития в ночное время возложить на воспитателей.

4. Сотрудники охраны частного охранного предприятия выполняют свои обязанности по обеспечению пожарной безопасности в соответствии с инструкцией, уделяя особое внимание обеспечению пожарной безопасности в ночное время.

5. Ответственным за пожарную безопасность электроустановок, систем вентиляции и отопления назначить заместителя директора по административно-хозяйственной работе Герасименко А.А.

6. Ответственным за пожарную безопасность и противопожарное состояние в своей работе руководствоваться Правилами противопожарного режима в Российской Федерации, иными нормативными актами в области пожарной безопасности и настоящим приказом, обеспечивая строгое соблюдение противопожарного режима всем персоналом и учащимися.

7. Заместителю директора по безопасности Шайдурову В.А. обеспечить проведение со всем персоналом учреждения противопожарного инструктажа два раза в год. Оформлять его проведение в журнале установленной формы. При проведении инструктажей персонала обратить особое внимание на порядок действий в случае возникновения пожара, использование первичных средств пожаротушения, порядок эвакуации персонала и учащихся, организацию ежедневного противопожарного осмотра помещений перед началом занятий и перед их закрытием по окончании рабочего дня. Сроки, место и порядок проведения противопожарного инструктажа определить решением заместителя директора по безопасности. Лица, не прошедшие противопожарный инструктаж, а также показавшие неудовлетворительные знания, к

работе не допускаются.

8. Поддерживать в готовности к применению имеющиеся средства пожаротушения, пожарную, пожарно-охранную сигнализацию, а также технические средства охраны. Ответственность за содержание и исправность первичных средств пожаротушения возложить на заместителя директора по безопасности Шайдурова В.А.

9. В целях поддержания пожарной безопасности в зданиях и на территории колледжа в соответствии с требованиями Правил противопожарного режима в Российской Федерации установить следующий противопожарный режим:

9.1 Запретить разведение костров на территории колледжа.

9.2 Запретить курение в помещениях и на территории колледжа.

9.3 Оперативно обесточивать электроустановки и бытовые электроприборы в помещениях, в которых по окончании рабочего времени отсутствует дежурный персонал, за исключением дежурного освещения. Другие электроустановки и электротехнические изделия (холодильные камеры и др.) оставлять под напряжением, если это обусловлено их функциональным назначением или предусмотрено требованиями инструкций по эксплуатации.

9.4 Запретить пользоваться электроутюгами, электроплитами и другими электронагревательными приборами, не имеющими устройств тепловой защиты, без подставок из негорючих теплоизоляционных материалов, исключающих опасность возникновения пожара и вне специально выделенных помещений.

9.5 Запретить размещение в электрощитовой и в хозяйственных помещениях горючих и легковоспламеняющихся веществ и материалов. Запретить хранение лакокрасочных изделий в помещениях, впрямую не предназначенных для этого.

9.6 Огневые и другие пожароопасные работы проводить в соответствии с инструкцией по проведению огневых и других пожароопасных работ только после согласования с администрацией и письменного разрешения директора.

9.7 Запретить пользоваться поврежденными розетками, рубильниками, другими неисправными электроустановочными изделиями.

9.8 По окончании рабочего времени ответственному за пожарную безопасность в помещениях образовательного учреждения вменить обязанность осмотр помещения на предмет наличия пожароопасных предметов, проверку исправности электроустановочных изделий, закрытие окон, выключение электропитания и освещения.

9.9 При возникновении пожара лицо, обнаружившее пожар или признаки горения (задымление, запах гари и др.), обязано:

незамедлительно сообщить о случившемся в пожарную охрану по телефону 01, 101 или 112 при этом необходимо назвать адрес образовательного учреждения, место возникновения пожара, свою фамилию;

принять меры по эвакуации людей, тушению пожара и сохранности материальных ценностей;

при необходимости отключить электроэнергию, прекратить работы в здании;

выполнить мероприятия, способствующие предотвращению развития пожара и задымления помещений здания образовательного учреждения.

9.10 Возложить на заместителя директора по АХР Герасименко А.А. обязанность по оперативному обесточиванию электроснабжения здания в электрощитовом помещении при возникновении пожара.

10. Утвердить порядок действий должностных лиц в случае возникновения пожара в образовательном учреждении (Приложение № 3).

11. Определить, что в систему оповещения при пожаре входят: автоматизированная система оповещения. Ответственным за оповещение назначить заместителя директора по безопасности Шайдурова В.А.

12. Иметь на видных местах "Инструкцию о мерах пожарной безопасности в

КГПОБУ «Камчатский педагогический колледж», план (схему) эвакуации людей из здания на случай пожара, указатели запасных выходов, таблички с ответственными за противопожарное состояние в каждом кабинете.

13. При оказании первой помощи пострадавшим при пожаре руководствоваться "Инструкцией по оказанию первой помощи пострадавшему".

14. Заместителю директора по безопасности Шайдурову В.А.:

осуществлять постоянный контроль за соблюдением инструкции и правил пожарной безопасности персоналом и сотрудниками охраны;

устанавливать при необходимости взаимодействие с аварийными службами города, подразделениями органов пожарной охраны, МВД и МЧС;

обеспечить усиление противопожарного режимов в предпраздничные и праздничные дни;

распространить среди персонала и учащихся образовательного учреждения памятку о мерах пожарной безопасности, а так же оперативную информацию противопожарной тематики управления МЧС.

15. Персонал и учащихся, нарушающих требования настоящей инструкции и правила пожарной безопасности, привлекать к строгой дисциплинарной и административной ответственности.

16. Признать утратившим силу приказы:

16.1. «О пожарной безопасности и противопожарном режиме в КГБОУ СПО «Камчатский педагогический колледж» от 21.05.2014 № 83;

16.2. «О внесении изменений в приказ КГПОБУ Камчатский педагогический колледж» «О пожарной безопасности и противопожарном режиме в КГПОБУ «Камчатский педагогический колледж» от 02.08.2021 № 80/оод.

17. Контроль за выполнением настоящего приказа возложить на заместителя директора по безопасности Шайдурова В.А.

Директор колледжа



А.Ю. Подгорная

Инструкция о мерах пожарной безопасности в КГПОБУ «Камчатский педагогический колледж»

1. Содержание территории, здания и помещений

1.1. Территория колледжа должна постоянно содержаться в чистоте. Отходы горючих материалов, опавшие листья и сухая трава регулярно убирается и вывозится с территории.

1.2. Дороги, проезды и подъезды к пожарным водоисточникам, а также доступы к пожарному инвентарю и оборудованию должны быть всегда свободными.

1.3. Разведение костров, сжигание мусора на территории колледжа не допускается.

1.4 Вместимость помещений должна соответствовать установленным нормам.

1.5. Расстановка мебели и оборудования в классах, кабинетах, мастерских, столовых и других помещениях не должна препятствовать эвакуации людей и подходу к средствам пожаротушения.

1.6. В коридорах, вестибюлях, холлах, на лестничных клетках и дверях эвакуационных выходов должны иметься предписывающие и указательные знаки безопасности.

1.7. Эвакуационные проходы, выходы, коридоры, тамбуры и лестницы не должны загромождаться каким-либо оборудованием и предметами.

1.8. Двери лестничных клеток, коридоры, тамбуры и холлы должны иметь уплотнения в притворах, оборудованы устройствами самозакрывания, и находиться в исправном состоянии. В период пребывания людей в здании двери эвакуационных выходов допускается запирать только изнутри с помощью легко открывающихся (без ключей) запоров (задвижек, крючков и т.д.).

1.9. Здание колледжа должно быть оборудовано средствами оповещения людей о пожаре.

1.10. Двери (люки) чердачных и технических помещений (насосных, вентиляционных камер, бойлерных, складов, кладовых, электрощитовых и т.д.) содержатся постоянно закрытыми на замок. Ключи от замков следует хранить на посту охраны.

1.11. Размещение и хранение легковоспламеняющихся и горючих жидкостей, баллонов с горючими газами и кислородом, других легковоспламеняющихся материалов в здании, колледжа не допускается.

1.12. В здании колледжа запрещается:

а) производить перепланировку помещений с отступлением от требований строительных норм и правил;

б) использовать для отделки стен и потолков путей эвакуации (рекреаций, лестничных клеток, фойе, вестибюлей, коридоров и т.п.) горючие материалы;

в) устанавливать решетки, жалюзи и подобные им несъемные солнцезащитные, декоративные и архитектурные устройства на окнах помещений, связанные с пребыванием людей, лестничных клеток, коридоров, холлов и вестибюлей;

г) снимать дверные полотна в проемах, соединяющих коридоры с лестничными клетками;

д) забивать двери эвакуационных выходов;

е) применять для отопления нестандартные нагревательные устройства;

ж) использовать электроплитки, кипятильники, электрочайники, газовые плиты и т.п. для приготовления пищи и трудового обучения за исключением специально оборудованных помещений;

з) устанавливать зеркала и устраивать ложные двери на путях эвакуации;

- и) проводить огневые, электрогазосварочные и другие виды пожароопасных работ в зданиях при наличии в их помещениях людей;
- к) производить уборку помещений, очистку деталей и оборудования с применением легковоспламеняющихся и горючих жидкостей;
- л) курить;
- м) оставлять без присмотра включенные в сеть компьютеры, теле и радиоаппаратуру и другие электроприборы.

1.13. Огневые и сварочные работы могут быть допущены только с письменного разрешения Директора колледжа. Работы производятся согласно требованиям Правил пожарной безопасности при проведении сварочных и других огневых работ на объектах народного хозяйства.

1.14. Пользоваться утюгами разрешается только в специально отведенных помещениях, под наблюдением работника колледжа. Глажение разрешается только утюгами с исправными терморегуляторами и световыми индикаторами включения, которые должны устанавливаться на подставках из огнеупорных материалов.

1.15. Здания и все помещения колледжа обеспечиваются первичными средствами пожаротушения.

1.16. По окончании занятий в мастерских, кабинетах и лабораториях, преподаватели, лаборанты, и другие работники образовательного учреждения обязаны тщательно осмотреть помещения, устранить выявленные недостатки и закрыть помещения, обесточив электросеть.

2. Отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха

2.1. Неисправные устройства систем отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха, а также кухонные очаги эксплуатировать не допускается.

2.2. Хранение в вентиляционных камерах оборудования и материалов запрещается.

2.3. В местах забора воздуха должна быть исключена возможность появления горючих газов, паров, дыма, искр и открытого огня.

2.4. При эксплуатации систем вентиляции и кондиционирования воздуха запрещается:

- а) отключать огнезадерживающие устройства;
- б) выжигать скопившиеся в воздуховодах и зонтах жировые отложения и другие горючие вещества;
- в) закрывать вытяжные каналы, отверстия и решетки.

3. Электроустановки

3.1. Электрические сети и электрооборудование, используемые в колледже, и их эксплуатация должны отвечать требованиям действующих Правил устройства электроустановок, Правил технической эксплуатации электроустановок потребителей и Правил техники безопасности при эксплуатации электроустановок потребителей.

3.2. Администрация колледжа обеспечивает обслуживание и техническую эксплуатацию электрооборудования и электросетей, своевременное проведение профилактических осмотров, планово-предупредительных ремонтов и эксплуатацию электрооборудования, аппаратуры и электросетей в соответствии с требованиями документов, указанных в п.3.1.

3.3. Соединения, оконцевания и ответвления жил проводов и кабелей должны быть выполнены с помощью опрессовки, сварки, пайки или специальных зажимов.

3.4. Устройство и эксплуатация временных электросетей за исключением электропроводки, питающей места производства строительных и временных ремонтно-монтажных работ, не допускается.

3.5. В производственных, складских и других помещениях с наличием горючих материалов и изделий в сгораемой упаковке, электрические светильники должны иметь закрытое или защищенное исполнение (со стеклянными колпаками). Переносные светильники должны быть оборудованы защитными стеклянными колпаками и металлическими сетками. Для этих светильников и другой переносной и передвижной

электроаппаратуры следует применять гибкие кабели с медными жилами и резиновой изоляцией в оболочке, стойкой к окружающей среде. Подключение переносных светильников следует предусматривать от ответвительных коробок со штепсельными розетками.

3.6. Осветительная электросеть должна быть смонтирована так, чтобы светильники находились на расстоянии не менее 0,2 м от поверхности строительных конструкций из горючих материалов и не менее 0,5 м от тары в складских помещениях.

3.7. Все неисправности в электросетях и электроаппаратуре, которые могут вызвать искрение, короткое замыкание, сверхдопустимый нагрев изоляции кабелей и проводки, должны немедленно устраняться. Неисправные электросети и оборудование следует немедленно отключать от потребления электроэнергии.

3.8. При эксплуатации электроустановок запрещается:

а) использовать кабели и провода с поврежденной или потерявшей защитные свойства изоляцией;

б) оставлять под напряжением электрические провода и кабели с неизолированными концами;

в) пользоваться поврежденными (неисправными) розетками, ответвительными коробками, рубильниками и другими электроустановочными изделиями;

г) завязывать и скручивать электропровода, подвешивать светильники на электрических проводах, а также использовать выключатели, штепсельные розетки для подвешивания одежды и других предметов;

д) применять для прокладки электросетей радио и телефонные провода, применять в качестве электрической защиты самодельные и некалиброванные предохранители;

3.9. Всякого рода новые подключения различных токоприемников (электродвигателей, нагревательных приборов и т.д.) должны производиться только после проведения соответствующих расчетов, допускающих возможность таких подключений.

3.10. Во всех помещениях (независимо от их назначения), которые по окончании работ закрываются и не контролируются, все электроустановки (кроме холодильников) должны отключаться.

3.11. Посты охраны колледжа обеспечиваются электрическими фонарями на случай отключения электроэнергии.

4. Установки пожарной автоматики

4.1. Администрация колледжа обеспечивает работоспособность и эксплуатацию пожарной автоматики в соответствии с требованиями Типовых правил технического содержания установок пожарной автоматики. Техническое обслуживание установок пожарной автоматики проводится в соответствии с инструкцией по организации и проведению работ по регламентированному техническому обслуживанию установок пожаротушения, пожарной и охранно-пожарной сигнализации, на основе заключения договоров со специализированными организациями на обслуживание установок автоматического пожаротушения, а также установок пожарной сигнализации.

4.2. Установки пожарной автоматики должны эксплуатироваться в автоматическом режиме и круглосуточно находиться в работоспособном состоянии.

4.3. При эксплуатации пожарной автоматики не допускается:

а) загромождать подходы к контрольно-сигнальным устройствам и приборам;

в) складировать материалы на расстоянии менее 0,6 м до извещателей;

д) нанесение на извещатели краски, побелки, штукатурки и других защитных покрытий при ремонтах и в процессе эксплуатации.

5. Первичные средства пожаротушения

5.1. Все помещения колледжа оснащаются первичными средствами пожаротушения независимо от оборудования здания и помещений установками пожаротушения и пожарными кранами в соответствии с действующими нормативно-правовыми актами в этой области.

5.2. Места расположения первичных средств пожаротушения должны указываться в планах эвакуации. Внешнее оформление и указательные знаки для определения мест расположения первичных средств пожаротушения должны соответствовать требованиям ГОСТ.

5.3. Ручные огнетушители должны размещаться и эксплуатироваться согласно требованиям свода правил "Техника пожарная. Огнетушители. Требования к эксплуатации" (утв. приказом МЧС РФ от 25.03.2009 N 179):

а) путем навески на вертикальные конструкции на высоте не более 1,5 м от уровня пола до нижнего торца огнетушителя;

б) путем установки в пожарные шкафы совместно с пожарными кранами, в специальные тумбы или на пожарные стенды.

5.4 Огнетушители должны размещаться в легкодоступных местах, где исключено повреждение, попадание на них прямых солнечных лучей и атмосферных осадков, непосредственное воздействие отопительных и нагревательных приборов.

5.5. На период перезарядки и технического обслуживания огнетушителей, связанного с их ремонтом, взамен должны быть установлены огнетушители из резервного фонда.

5.6. При эксплуатации и техническом обслуживании огнетушителей следует руководствоваться требованиями, изложенными в паспортах заводов-изготовителей, и утвержденными в установленном порядке регламентами технического обслуживания огнетушителей каждого типа.

6. Требования пожарной безопасности для помещений различного назначения

6.1.1. Учебные классы и кабинеты.

6.1.2. В учебных классах и кабинетах следует размещать только необходимые для обеспечения учебного процесса мебель, приборы, модели, принадлежности, пособия и т.п.

6.1.3. Приборы, мебель, принадлежности, пособия и т.п. размещаемые в учебных классах, кабинетах, лаборантских или в специально выделенных для этих целей помещениях, должны храниться в шкафах, на стеллажах или на стационарно установленных стойках.

6.1.4. Хранение в учебных классах, кабинетах, лабораториях и лаборантских учебно-наглядных пособий и учебного оборудования, проведение опытов и других видов работ, которые не предусмотрены утвержденными перечнями и программами, не допускается.

7. Требования пожарной безопасности при проведении культурно-массовых мероприятий

7.1 Ответственным за организацию и обеспечение пожарной безопасности при проведении культурно-массовых мероприятий (вечеров, концертов, киносеансов, новогодних елок и т.п.) является директор колледжа или лицо им назначенное приказом по колледжу из числа заместителей.

7.2. Перед началом культурно-массовых мероприятий директор колледжа или лицо, им назначенное, тщательно проверяет все помещения, эвакуационные пути и выходы на соответствие их требованиям пожарной безопасности, а также убеждается в наличии и исправном состоянии средств пожаротушения, связи и пожарной автоматики. Все выявленные недостатки устраняются до начала культурно-массового мероприятия.

7.3. На время проведения культурно-массовых мероприятий должно быть обеспечено дежурство работников колледжа, которые должны быть проинструктированы о мерах пожарной безопасности и порядке эвакуации детей в случае возникновения пожара и обязаны обеспечить строгое соблюдение требований пожарной безопасности при проведении культурно-массового мероприятия.

7.4 Этажи и помещения, где проводятся культурно-массовые мероприятия, должны иметь не менее двух рассредоточенных эвакуационных выходов

7.5. Количество мест в помещениях устанавливается из расчета 0,75 кв.м на человека, а при проведении танцев, игр и подобных им мероприятий из расчета 1,5 кв.м на одного человека (без учета площади сцены). Заполнение помещений людьми сверх

установленных норм не допускается.

7.6. Ширина продольных и поперечных проходов в помещениях для проведения культурно- массовых мероприятий должна быть не менее одного метра, а проходов, ведущих к выходам, не менее ширины самих выходов. Все проходы и выходы должны располагаться так, чтобы не создавать встречных или пересекающихся потоков людей. Сокращать ширину проходов между рядами и устанавливать в проходах добавочные места запрещается.

7.7. В помещениях для культурно-массовых мероприятий все кресла и стулья должны быть соединены в рядах между собой и прочно прикреплены к полу. В помещениях, используемых для танцевальных вечеров и детских игр, с количеством мест не более 200, крепление стульев к полу может не производиться. Все сгораемые декорации, сценическое оформление, а также драпировка, применяемые на окнах и дверях, должны подвергаться обработке огнезащитными составами.

7.8. Эвакуационные выходы из помещений должны быть обозначены световыми указателями с надписью "Выход" белого цвета на зеленом фоне, подключенными к сети аварийного или эвакуационного освещения здания. При наличии людей в помещениях световые указатели должны быть во включенном состоянии.

7.9. В помещениях, используемых для проведения культурно-массовых мероприятий запрещается:

- а) оклеивать стены и потолки обоями и бумагой;
- б) применять горючие материалы, не обработанные огнезащитными составами, для акустической отделки стен и потолков; хранить бензин и другие легковоспламеняющиеся и горючие жидкости;
- в) хранить имущество, инвентарь и другие предметы, вещества и материалы под сценой, а также в подвалах, расположенных под помещениями;
- г) применять предметы оформления помещений, декораций и сценическое оборудование, изготовленное из горючих синтетических материалов, искусственных тканей и волокон (пенопласта, поролена, поливинила и т.п.)
- д) применять открытый огонь (факелы, свечи, фейерверки, бенгальские огни и т.п.), использовать хлопушки, применять дуговые прожекторы, устраивать световые эффекты с применением химических и других веществ, могущих вызвать загорание;
- е) устанавливать стулья, кресла и т.п., конструкции которых выполнены из пластмасс и легковоспламеняющихся материалов;
- ж) устанавливать на дверях эвакуационных выходов замки и трудно открывающиеся запоры;
- з) устанавливать на окнах глухие решетки.

8. Порядок действий в случае возникновения пожара

8.1. В случае возникновения пожара, действия работников колледжа и привлекаемых к тушению пожара лиц в первую очередь должны быть направлены на обеспечение безопасности студентов, их эвакуацию и спасение.

8.2. Каждый работник колледжа, обнаруживший пожар или его признаки (задымление, запах горения или тления, повышение температуры и т.п.) обязан:

а) немедленно сообщить о нем в пожарную охрану по городскому телефону «101» (или 112 - для абонентов сотовой связи) с указанием точного адреса, наименования здания, фамилии, номера телефона сообщившего и приступить к эвакуации людей, документации и имущества, а также к тушению огня имеющимися средствами пожаротушения;

б) известить о пожаре директора образовательного учреждения или заменяющего его работника;

в) организовать встречу пожарных подразделений, принять меры по тушению пожара имеющимися в учреждении средствами пожаротушения.

Директор образовательного учреждения или замещающий его работник, прибывший к месту пожара, обязан:

- а) проверить сообщено ли в пожарную охрану о возникновении пожара;

- б) осуществлять руководство эвакуацией людей и тушением пожара до прибытия пожарных подразделений. В случае угрозы для жизни людей немедленно организовать их спасение, используя для этого все имеющиеся силы и средства;
- в) организовать проверку наличия студентов и работников, эвакуированных из здания, по классным журналам и имеющимся спискам;
- г) выделить для встречи пожарных подразделений лицо, хорошо знающее расположение подъездных путей и водосточников;
- д) проверить включение в работу автоматической системы пожаротушения;
- е) удалить из опасной зоны всех лиц, не занятых эвакуацией людей и ликвидацией пожара;
- ж) при необходимости вызвать к месту пожара медицинскую и другие службы;
- з) прекратить работы, не связанные с мерами по эвакуации людей и ликвидации пожара;
- и) организовать отключение сетей электроснабжения, остановку систем вентиляции и кондиционирования воздуха и осуществление других мероприятий, способствующих распространения пожара;
- к) обеспечить безопасность людей, принимающих участие в эвакуации и тушении пожара, от возможных обрушений конструкций, воздействия токсичных продуктов горения и повышенной температуры, поражения электрическим током и т.п.;
- л) информировать начальника пожарного подразделения о наличии людей в здании.

8.3 При проведении эвакуации и тушении пожара необходимо:

- а) с учетом сложившейся обстановки определить наиболее безопасные эвакуационные пути, обеспечивающие возможность эвакуации людей в безопасную зону в кратчайший срок;
- б) исключить условия, способствующие возникновению паники. С этой целью преподавателям и другим работникам колледжа не оставлять студентов без присмотра с момента обнаружения пожара и до его ликвидации;
- в) эвакуацию студентов следует начинать из помещения, в котором возник пожар, и смежных с ним помещений, которым угрожает опасность распространения огня и продуктов горения;
- г) в зимнее время по усмотрению лиц, осуществляющих эвакуацию, студенты могут предварительно одеться или взять одежду с собой;
- д) тщательно проверить все помещения, чтобы исключить возможность пребывания в опасной зоне студентов, спрятавшихся под партами, в шкафах или других местах;
- е) выставлять посты безопасности на выходах в здание, чтобы исключить возможность возвращения студентов и работников в здание, где возник пожар;
- ж) при тушении следует стремиться в первую очередь обеспечить благоприятные условия для безопасной эвакуации людей;
- з) воздерживаться от открывания окон и дверей, а также от разбивания стекол во избежание распространения огня и дыма в смежные помещения.

8.4 Покидая помещения или здание, следует закрывать за собой все двери и окна.

9. Лица, ответственные за обеспечение пожарной безопасности.

9.1. Обязанность по сообщению о возникновении пожара в пожарную охрану и оповещение (информирование) руководства и дежурных постов охраны колледжа возлагается на каждого работника колледжа, обнаружившего пожар или его признаки (задымление, запах горения или тления, повышение температуры и т.п.);

9.2. Обязанность по организации спасания учащихся колледжа с использованием для этого имеющихся сил и средств, в том числе за оказание первой помощи пострадавшим возлагается на директора колледжа (лица его замещающего), заместителей директора, дежурных администраторов колледжа.

9.3. Обязанность по проверке включения автоматических систем противопожарной защиты возлагается на заместителя директора по безопасности и дежурных постов охраны колледжа.

9.4. Обязанность по отключению при необходимости электроэнергии (за исключением систем противопожарной защиты) возлагается на заместителя директора по АХР и электрика колледжа.

9.5. Обязанность по прекращению всех работ в здании колледжа, кроме работ, связанных с мероприятиями по ликвидации пожара возлагается на директора колледжа (лица его замещающего) и заместителя директора по АХР.

9.6. Обязанность по удалению за пределы опасной зоны всех работников, не участвующих в тушении пожара возлагается на директора колледжа (лица его замещающего), заместителей директора, дежурных администраторов колледжа.

9.7. Обязанность по осуществлению общего руководства по тушению пожара до прибытия подразделения пожарной охраны возлагается на директора колледжа (лица его замещающего) или заместителя директора по безопасности.

9.8. Обязанность по обеспечению соблюдения требований безопасности работниками, принимающими участие в тушении пожара возлагается на заместителя директора по безопасности.

9.9. Обязанность по организации одновременно с тушением пожара эвакуации и защиты материальных ценностей возлагается на директора колледжа (лица его замещающего), заместителей директора, дежурных администраторов колледжа.

9.10. Обязанность по встрече подразделений пожарной охраны и оказание помощи в выборе кратчайшего пути для подъезда к очагу пожара возлагается на дежурных администраторов колледжа и дежурных постов охраны колледжа.

9.11. Обязанность по информированию руководителя тушения пожара о конструктивных и технологических особенностях объекта, прилегающих строений и сооружений, о количестве и пожароопасных свойствах хранимых и применяемых на объекте веществ, материалов, изделий и сообщение других сведений, необходимых для успешной ликвидации пожара возлагается на заместителя директора по АХР.

9.12. Обязанность по организации привлечения сил и средств колледжа к осуществлению мероприятий, связанных с ликвидацией пожара и предупреждением его развития возлагается на директора колледжа (лица его замещающего) и заместителя директора по АХР.

Приложение № 3
к приказу КГПОБУ
«Камчатский педагогический колледж»
от «30 сентября 2021 года №98 /оод

**План действий администрации и работников
КГПОБУ «Камчатский педагогический колледж»
в случае пожара**

Наименование действий	Порядок и последовательность действий	Исполнители
1. Вызов пожарной части	При пожаре или задымлении необходимо немедленно вызвать пожарную часть по тел. «01» для операторов мобильной связи «101» или «112»	Первый обнаруживший пожар или задымление
2. Эвакуация учащихся и персонала при пожаре	При обнаружении пожара или задымления немедленно осуществляется оповещение учащихся, во всех классах прекращаются занятия, игры, принятие пищи. Всех учащихся направляют к ближайшим эвакуационным выходам. Эвакуация производится согласно плану. Эвакуация персонала осуществляется согласно плану эвакуации для каждого служебного помещения.	Лицо, вызвавшее пожарную часть или представитель администрации колледжа
3. Встреча пожарной части	Место встречи - на подъезде к зданию образовательного учреждения. Встречающий обязан проводить прибывшего начальника караула к месту пожара ближайшим путем и одновременно сообщить ему, где и что горит, угрожает ли людям опасность.	Администрация колледжа, дежурный охранник, преподаватели, проводившие занятия на момент начала эвакуации при пожаре.
4. Сверка списочного состава с фактическим наличием эвакуированных из здания учащихся и сотрудников	Все эвакуированные из здания учащиеся проверяются по классным журналам поименно, а сотрудники образовательного учреждения по списку штатного расписания. После сверки списочного состава учащиеся размещаются в здании общежития (зимой). В летнее время - отпускаются по домам.	Администрация колледжа, классные руководители
5. Тушение пожара персоналом колледжа до прибытия пожарной части	Тушение пожара организуется и производится немедленно с момента его обнаружения всеми сотрудниками колледжа, не занятыми эвакуацией учащихся. Для тушения используются все имеющиеся средства пожаротушения (огнетушители, ПК).	Сотрудники колледжа не занятые эвакуацией учащихся.

**План действий администрации и работников
КГПОБУ «Камчатский педагогический колледж»
в случае пожара**

Наименование действий	Порядок и последовательность действий	Исполнители
1. Вызов пожарной части	При пожаре или задымлении необходимо немедленно вызвать пожарную часть по тел. «01» для операторов мобильной связи «101» или «112»	Первый обнаруживший пожар или задымление
2. Эвакуация учащихся и персонала при пожаре	При обнаружении пожара или задымления немедленно осуществляется оповещение учащихся, во всех классах прекращаются занятия, игры, принятие пищи. Всех учащихся направляют к ближайшим эвакуационным выходам. Эвакуация производится согласно плану. Эвакуация персонала осуществляется согласно плану эвакуации для каждого служебного помещения.	Администрация колледжа, дежурный охранник, преподаватели, проводившие занятия на момент начала эвакуации при пожаре.
3. Встреча пожарной части	Место встречи - на подъезде к зданию образовательного учреждения. Встречающий обязан проводить прибывшего начальника караула к месту пожара ближайшим путем и одновременно сообщить ему, где и что горит, угрожает ли людям опасность.	Лицо, вызвавшее пожарную часть или представитель администрации колледжа
4. Сверка списочного состава с фактическим наличием эвакуированных из здания учащихся и сотрудников	Все эвакуированные из здания учащиеся проверяются по классным журналам поименно, а сотрудники образовательного учреждения по списку штатного расписания. После сверки списочного состава учащиеся размещаются в здании общежития (зимой). В летнее время - отпускаются по домам.	Администрация колледжа, классные руководители
5. Тушение пожара персоналом колледжа до прибытия пожарной части	Тушение пожара организуется и производится немедленно с момента его обнаружения всеми сотрудниками колледжа, не занятыми эвакуацией учащихся. Для тушения используются все имеющиеся средства пожаротушения (огнетушители, ПК).	Сотрудники колледжа не занятые эвакуацией учащихся.