



**Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,  
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий**  
Главное управление Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны,  
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий по Камчатскому краю  
Управление надзорной деятельности и профилактической работы  
Отдел надзорной деятельности и профилактической работы по г. Петропавловску-Камчатскому  
683032, г. Петропавловск-Камчатский, ул. Пограничная, 85, тел, факс: (4152) 30-10-67  
**Единый «телефон доверия»: (4152) 42-10-84**

(наименование территориального органа МЧС России, специального управления)(адрес места нахождения территориального органа МЧС России, номер телефона, электронный адрес)(наименование органа государственного пожарного надзора) (адрес места нахождения органа государственного пожарного надзора, номер телефона, электронный адрес)

**ПРЕДПИСАНИЕ ОБ УСТРАНЕНИИ НАРУШЕНИЙ  
ОБЯЗАТЕЛЬНЫХ ТРЕБОВАНИЙ  
ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ № 2307/2-41/53-П/ПВП**

(первая цифра номер решения о проведении контрольного (надзорного) мероприятия,

вторая цифра соответствует лицу, которому вручается предписание 1- собственник, 2-арендатор, 3-должностное лицо)

вручается: Краевому государственному профессиональному образовательному бюджетному учреждению «Камчатский педагогический колледж»  
(указывается контролируемое лицо, в отношении которого проводилось контрольное (надзорное) мероприятие)

Во исполнение решения о проведении плановой выездной проверки № 2307/2-41/53-П/ПВП от «26» июля 2023 г.

в период

с «09» августа 2023 г., 09 час. 00 мин. по «09» августа 2023 г., 12 час. 00 мин.

с «14» августа 2023 г., 12 час. 30 мин. по «14» июля 2023 г., 13 час. 00 мин.

государственным инспектором г. Петропавловска-Камчатского по пожарному надзору капитаном внутренней службы Кириьскиным Денисом Андреевичем.

(должность, фамилия, имя отчество (при наличии), звание должностного лица (лиц), руководителя группы инспекторов  
органа государственного пожарного надзора)

проведена **плановая выездная проверка**

(контрольное (надзорное) мероприятие)

в ходе, которого присутствовал представитель контролируемого лица

**Андрей Генрихович Метцгер заместитель директора по АХР.**

(должности, фамилии, имена, отчества (при наличии) лиц, участвующих в контрольном (надзорном) мероприятии)

Для устранения обязательных требований пожарной безопасности в соответствии со статьей 90 Федерального закона от 31.07.2020 № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации» необходимо устранить:

№ п/п	Вид нарушения обязательных требований пожарной безопасности, с указанием конкретного места выявленного нарушения	Ссылка на пункт, часть, статью и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого (-ых) нарушены	Срок устранения нарушения обязательных требований пожарной безопасности	Отметка о выполнении
1.	На объекте защиты отсутствует документация, подтверждающая пределы огнестой-	п. 1 ч. 2 ст. 1, ч.4 ст.4, ч. 1 ст.6, ч.6, ст.134, таблица 28 Федерального закона Российской Федерации от 22	01.08.2024	



	кости, класс пожарной опасности и показатели пожарной опасности на декоративно – отделочный материал, на путях эвакуации (линолеум, устланный в коридоре центра спортивной медицины, коридор бывшей гостиницы-общежитие), на путях эвакуации допущено размещение горючих материалов.	июля 2008 года №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; п. 25 правил противопожарного режима (утв. постановлением правительства Российской Федерации от 16 сентября 2020 г. № 1479 «Об утверждении Правил противопожарного режима»);		
2.	На объекте защиты дверь, ведущая из коридора на лестничную площадку без уплотнителя в притворах. (3 этаж общежития).	п. 1 ч. 2 ст. 1, ч.4 ст.4, ч. 1 ст.6, Федерального закона Российской Федерации от 22 июля 2008 года №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; п. 4.4.6 СП 1.13130 «Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы»;	01.08.2024	
3.	На объекте защиты запорные клапаны пожарных кранов под номерами 22,21,20,19,15,16,17,18 установлены на высоте более (1,20+/-0,15) м, а именно: клапан ПК22-1,8 м, ПК21-1,8 м, ПК20-1,7 м, ПК19-1,84 м, ПК15-1,71 м, ПК16-1,79 м, ПК17-1,76 м, ПК18-1,82 м.	п. 1 ч. 2 ст. 1, ч.4 ст.4, ч. 1 ст.6, ст. 86 Федерального закона Российской Федерации от 22 июля 2008 года №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; п. 6.2.5 СП 10.13130 «Системы противопожарной защиты. Внутренний противопожарный водопровод. Нормы и правила проектирования»;	01.08.2024	
4.	На объекте защиты оконные проемы, расположенные на 1,3,4,5 этаже общежития, предназначенные для естественного проветривания коридоров при пожаре, не доступны для свободного и неограниченного ручного открывания. Демонтирована стационарная фурнитура на оконных проёмах. Запорные устройства или механизмы приводов должны быть доступны для свободного и неограниченного ручного открывания заполнений таких проёмов при расположении соответствующих конструктивных элементов (рычагов, ручек и др.) не выше 2 м от уровня пола	п. 1 ч. 2 ст. 1, ст. 4, ч. 1 ст. 6 Федерального закона от 22 июля 2008 г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», п. 3.12, п. 7.2, п. 8.5 СП 7.13130 «Отопление, вентиляция и кондиционирование. Требования пожарной безопасности»;	01.08.2024	

5.	На объекте защиты автоматическая пожарная сигнализация, установленная в общежитии и учебном корпусе не обеспечивает автоматический контроль исправности компонентов.	п. 1 ч. 2 ст. 1, ст. 4, ч. 1 ст. 6 Федерального закона от 22 июля 2008 г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», п. 5.17 СП 484.1311500 «Свод правил. Системы противопожарной защиты. Системы пожарной сигнализации и автоматизации систем противопожарной защиты. Нормы и правила проектирования»;	01.08.2024	
6.	На объекте защиты (учебный корпус) АКБ не обеспечивает непрерывное питание СПЗ в течение времени, необходимого для выполнения своих функций.	п. 1 ч. 2 ст. 1, ст. 4, ч. 1 ст. 6 ч. 1 ст. 54 Федерального закона от 22 июля 2008 г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», п. 5.8 СП 484.1311500 «Свод правил. Системы противопожарной защиты. Системы пожарной сигнализации и автоматизации систем противопожарной защиты. Нормы и правила проектирования», п. 5.4 СП 6.13130 «Системы противопожарной защиты. Электроустановки низковольтные. Требования пожарной безопасности»;	01.08.2024	
7.	На путях эвакуации перед выходом непосредственно наружу из спортивного зала отсутствуют ручные пожарный извещатели.	п. 1 ч. 2 ст. 1, ч. 4 ст. 4 ч. 1 ст. 6, ч. 9 ст. 83 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; п. 6.2.11., п. 6.6.27, СП 484.1311500.2020. «Свод правил. Системы противопожарной защиты. Системы пожарной сигнализации и автоматизация систем противопожарной защиты. Нормы и правила проектирования»;	01.08.2024	
8.	На объекте защиты не обеспечено категорирование по взрывопожарной и пожарной опасности, а также определение класса зоны в соответствии с главами 5, 7 и 8 Федерального закона «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» помещений (пожарных отсеков) производственного и складского назначения и наружных установок с обозначением их категории (за исключением помещений категории Д по взрывопожарной и пожарной опасности) и классов зон на	п. 1 ч. 2 ст. 1, ч.4 ст.4, ч. 1 ст.6, ст. 88 Федерального закона Российской Федерации от 22 июля 2008 года №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; п. 5.1.2, п. 5.6.4 СП 4.13130 «Системы противопожарной защиты. Ограничение распространения пожара на объектах защиты. Требования к объемно планировочным и конструктивным решениям»; п. 12 правил противопожарного режима (утв. постановлением правительства Российской Федерации от 16 сентября 2020 г. № 1479 «Об утверждении Правил противопожарного режима».);	01.08.2024	

	входных дверях помещений с наружной стороны и на установках в зоне их обслуживания на видном месте. Отсутствует расчет категории по взрывопожарной и пожарной опасности в соответствии с СП 12.131.30 (при отнесении к категории В1-В3 требуется установка противопожарных дверей с пределом огнестойкости в соответствии с таблицей 24 Федерального закона «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», (оборудованный склад в актовом зале).			
9.	На объекте защиты ширина пути эвакуации по лестнице №2 учебного корпуса составляет менее 1,2 м (ширина пути эвакуации и за выступающих конструкций из плоскости стены – перил составляет 0.94 м).	п. 1 ч. 2 ст. 1, ч.4 ст.4, ч. 1 ст.6, ст. 89 Федерального закона Российской Федерации от 22 июля 2008 года №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; п. 4.4.1 «в» СП 1.13130 «Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы»;	01.08.2024	
10.	На объекте защиты с уклоном кровли не более 12 процентов включительно, высотой до карниза или верха наружной стены (парапета) более 10 метров, отсутствуют ограждения на кровле в соответствии с требованиями настоящего свода правил (учебный корпус)	п. 1 ч. 2 ст. 1, ч.4 ст.4, ч. 1 ст.6, Федерального закона Российской Федерации от 22 июля 2008 года №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; п. 7.16 СП 4.13130 «Системы противопожарной защиты. Ограничение распространения пожара на объектах защиты. Требования к объемно-планировочным и конструктивным решениям», ГОСТ Р 53254;	01.08.2024	
11.	На объекте защиты выходы на кровлю общежития и учебного корпуса не оборудованы противопожарными дверьми 2-го типа, а также выходы технических помещений сданных в аренду операторам сотовой связи в количестве 4 шт. (размер противопожарной двери не менее 0,75x1,5 метра).	п. 1 ч. 2 ст. 1, ч.4 ст.4, ч. 1 ст.6, Федерального закона Российской Федерации от 22 июля 2008 года №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; п. 7.6 СП 4.13130 «Системы противопожарной защиты. Ограничение распространения пожара на объектах защиты. Требования к объемно – планировочным и конструктивным решениям»;	01.08.2024	
12.	На объекте защиты автоматическая пожарная сигнализация, установленная в общежи-	п. 54 правил противопожарного режима (утв. постановлением правительства Российской Федерации от 16 сентября	01.08.2024	

	тин, столовой, учебном корпусе, эксплуатируется сверх срока службы (АПС эксплуатируется более 10 лет, отсутствует информация о возможности эксплуатации сверх срока службы), ежегодные испытания не проходят.	2020 г. № 1479 «Об утверждении Правил противопожарного режима»);		
13.	На объекте защиты части здания разной функциональной пожарной опасности (учебный корпус/общезитные/столовая с пищеблоком) не отделены между собой противопожарной преградой.	п. 1 ч. 2 ст. 1, ч.4 ст.4, ч. 1 ст.6, ч. 1 ст. 88 Федерального закона Российской Федерации от 22 июля 2008 года №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; п. 5.6.4, п. 5.1.2 СП 4.13130 «Системы противопожарной защиты. Ограничение распространения пожара на объектах защиты. Требования к объемно-планировочным и конструктивным решениям»;	01.08.2024	

Предложенные мероприятия являются обязательными для контролируемых лиц, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по соблюдению обязательных требований пожарной безопасности.

При несогласии с предписанными пунктами Вам предоставляется право на досудебное обжалование в установленном законодательством Российской Федерации о государственном контроле (надзоре) порядке

*Восстановление - директор*  
*Иванов Александр Иванович*

(должность, фамилия, инициалы, контролируемого лица (представителя))

*Иванов*  
Подпись

Государственный инспектор  
г. Петропавловска-Камчатского  
по пожарному надзору  
капитан внутренней службы  
Кирицкий Денис Андреевич

(должность, фамилия, инициалы, подпись должностного лица (лиц) в соответствии с группой инспекторов органа государственного

Заместитель начальника отдела-  
начальник ОНДиПР ОНДиПР  
по г. Петропавловску-Камчатскому  
майор внутренней службы Гривнев Е.Ю.

